



- RENVOOI:**
- MK meterkastruimte
 - UIT bordje "uit"
 - NU bordje "nooduitgang"
 - NNV nacht- noodverlichting
 - h.br.m. brandslanghaspel 20.20.6
 - h.br.m. hand brand melder
 - sproeischuimblusser 6 kg. geschikt voor brandklassen A en B
 - 30min. WBDBO kozijn 30 minuten weerstand tegen brandoverslag en brandoverslag
 - 30min. WBDBO zelfsluitende deur 30 minuten weerstand tegen brandoverslag en brandoverslag
- Overige brandvoorzieningen conform Bouwbesluit bij definitieve indeling kantoor-units
 Kantoor voorzien van een ontuimingsinstallatie die ter goedkeuring aan de brandweer moet worden voorgelegd
- Electra-voorzieningen conform NEN 1010 bij definitieve indeling kantoor-units

Behoort bij besluit van B en W van Apeldoorn d.d. - 3 NOV 1999
 De Secretaris

gemeentelijke ARKSOE van Apeldoorn
 afd. preventie

Adm.-nr. 193-99
 GEB.-nr. A-001-N

GETOETST

Accoord NIET Accoord
 Accoord MET

347 / 1999

nieuwstraat 27
 7311 hz apeldoorn
 postbus 649
 7300 ap apeldoorn
 tel. (055) 521 61 77
 fax (055) 521 54 10
 e-mail info@mbarchitecten.nl
 internet www.mbarchitecten.nl

mb bna
architectenburo mtb

project Kantorenproject op de Amersfoortseweg 15 te Apeldoorn

opdrachtgever Borghese Vastgoed Projecten Postbus 111 8280 AC Genemuiden

fase **BESTEKTENING**

onderwerp **2e Verdieping**

| datum | gew. | datum |
|------------|----------|------------|
| 28-06-1999 | W.F.v.B. | 15-07-1999 |
| | Sj.B. | 23-08-99 |
| | Sj.B. | 03-09-1999 |

2e Verdieping (6300+)

- 7 SEP 1999
 Ingekomen
 Afdeling Bouwtoezicht

schaal 1 : 100

get. W.F.v.B.

afm. 841x594mm

werk 98001

blad 25