



# 03

**RENVOOI**

**ALGEMEEN**

- X stramienlijn met asnummer
- 1950-P pelmaat
- pelmaat in doorsnede
- BG .. bezettingsgraad-klasse ...

**BOUWKUNDIGE ELEMENTEN**

- prefab betonnen kolom, schoonwerk
- prefab betonnen wand, zichtzijde is schoonwerk
- metselwerk, baksteen in dikformaat, halfsteens
- isoliëermateriaal
- ms-wand dikte minimaal 100mm, (doorzetten tot onderkant betonvloer)
- kalkzandsteenwand
- bandraster 100mm
- gangplaten staal, zelfsluitend en 60 min. WBDO, voorzien van een paniekknop
- binnendeur, afmetingen volgens kozijnstaat

**SANITAIR**

- toilet
- urinoir
- wastafel

**BRANDVEILIGHEID**

- 60 min. B.C. A scheidingsbrandomsluitingen 60min. WBDO B.C. = brandcompartment
- brandwerendheid in minuten
- brandwerendheid in minuten en zelfsluitend
- paniekbalk
- transparant verlichting tbv vluchtweg
- nooduitgang
- vluchtweg
- inbouw brandslanghaspel met gietgeerde meder
- handbrandmelder (gietgeerd in brandslanghaspel)
- rookmelder
- slow whoop, wit
- algemene noodverlichting
- brandmeldcentrale
- brandweerpaneel
- nevenpaneel

**OVERIG**

Pel = bovenkant cementdekvloer = 7,05m +NAP tenzij op tekening anders aangegeven  
Bovenkant bestrating t.p.v. aansluiting openbaar gebied = 8,00m +NAP

**ALGEMEEN**

- voor een overzicht van de gebruiksfuncties zie de bladen BE 21, BE 22 en BE 23
- de vrije doorgangen voldoen aan de eisen als vermeld in Art. 4.3 van het bouwbesluit
- er is voldaan aan het minimaal benodigde aantal toiletarmen voor het gebouw in relatie tot de aanwezige gebruiksfuncties en bijbehorende bezettingsgraad, welke zijn voorzien van de geëiste minimale vrije doorgang van 850mm
- er is voldaan aan het, uit het bouwbesluit volgende, geëiste aantal van twee integraal toegankelijke toiletten

**BRANDVEILIGHEID**

- vluchtoeuren zijn voorzien van paniekbekslag volgens het advies van de brandweer:
- pb: paniekbalk
- pk: panieknop
- bluswatervoorziening dient te worden aangelegd binnen 15m van de opstelplaats voor het voertuig van de brandweer
- de brug en de bestrating van het parkeerterrein zijn bevestigd op een afstand van 10 cm

**TOEGANKELIJKHEID**

Het gebouw heeft een gebruiksoppervlakte van >400m²  
Het verblijfsgebied in de toegankelijkheidssector moet >40% van het totale verblijfsgebied zijn.  
2062m² van het totale verblijfsgebied van 2783m² valt binnen de toegankelijkheidssector. Dit komt overeen met 74%.  
Daarmee voldoet het gebouw aan de eisen als vermeld in Art. 4.2 van het bouwbesluit

Gemeente Etten-Leur  
Vergunning en Handhaving  
INGEKOMEN  
Geaccepteerd 21 NOV 2011  
melding met kenmerk 2011.mkkogub-01  
28 SEP 2011  
Int. Kenmerk 2011MKogub-01

project	KANTOORGEBOUW RABOBANK	opdrachtgever	BOUWFONDS EIGEN STEEN	locatie	OUDE BAAN ETTEN-LEUR	status	DEFINITIEF
tekeningnummer	GB 03	schaal	1 : 100	versie	...	wijzigingsdatum	...
omschrijving	PLATTEGROND 3e VERDIEPING	werksnummer	0729	...	...	...	...
datum	15-11-2011	fase	GEBRUIKSBSLUIT	...	...	...	...