



RENVOOI		BRANDVEILIGHEID	
<b>ALGEMEEN</b>		<b>BRANDVEILIGHEID</b>	
X	stramlijn met nummer	B.C.A	schieding brandcompartimenten 60min. WBBO
1500+P	peilmaat	B.C.	brandcompartiment
..	peilmaat in doorsnede	60 min	brandwerendheid in minuten
BG..	bezettinggraad-klasse ...	X-X	brandwerendheid in minuten en zelfsluitend
<b>BOUWKUNDIGE ELEMENTEN</b>		po	paneelebak
●	prefab betonnen kolom, schoonwerk	A-11	transparant verlichting t.b.v vluchtweg
■	prefab betonnen wand, zichtzijde is schoonwerk	U	nooduitgang
■	metselwerk, baksteen in dikmaat, halfsteens	→	vluchtweg
■	isolatiemateriaal	○	inbouw brandslanghaspel met geïntegreerde melder
■	ms-wand dikte minimaal 100mm, (dóorzetten tot onderkant betonvloer)	□	handbrandmelder (geïntegreerd in brandslanghaspel)
■	kalczandsteenwand	○	rookmelder
■	bandraaster 100mm	ANV	slow whoop, wit
■	gangruimte staal, zelfsluitend en 60 min. WBBO, voorzien van een paneelebak	BMC	algemene noodverlichting
■	binnendeur, afmetingen volgens kozijnstaat	■	brandmeldercentrale
<b>SANITAIR</b>		■	brandweerpaneel
○	toilet	■	nevenpaneel
○	urinoir	<b>OVERIG</b>	
○	wastafel	Peil = bovenkant cementvloer = 7,05m +NAP tenop op tekening anders aangegeven	
		Bovenkant bestraling 1 p.v. aansluiting openbaar gebied = 6,60m +NAP	

**ALGEMEEN**

- voor een overzicht van de gebruiksfuncties zie de bladen BE 21, BE 22 en BE 23
- de vrij doorgangen voldoen aan de eisen als vermeld in Art. 4.3 van het bouwbesluit
- er is voldaan aan het minimaal benodigde aantal toelatings voor het gebouw in relatie tot de aanwezige gebruiksfuncties en bijbehorende bezettinggraad, welke zijn voorzien aan de gevels: minimale vrije doorgang van 850mm
- er is voldaan aan het, uit het bouwbesluit volgende, gestelde aantal van twee integraal toegankelijke toiletten

**TOEGANKELIJKHEID**

Het gebouw heeft een gebruikoppervlakte van >400m². Het verbindingsgebied in de toegankelijkheidssector moet >40% van het totale verbindingsgebied zijn. 200cm van het totale verbindingsgebied van 2783m² valt binnen de toegankelijkheidssector. Dit komt overeen met 74%. Daarmee voldoet het gebouw aan de eisen als vermeld in Art. 4.2 van het bouwbesluit.

Alfchet en overstort i.o.m. constructeur **INGEKOMEN**  
Gemeente Eindhoven

Geaccepteerd **21 NOV. 2011** **26 SEP 2011**  
melding met kenmerk **Int. Kenmerk 2011/11/09/6-01**  
**2011.mk.ogub-01**

project	opdrachtgever	locatie	status
KANTOORGEBOUW RABOBANK	BOUWFONDS EIGEN STEEN	OUDE BAAN ETTEN-LEUR	DEFINITIEF
tekeningnummer	schaal	versie	wijzigingsdatum
GB 04	1 : 100	...	...
omschrijving	werknummer	...	...
PLATTEGROND DAKVERDIEPING	0729	...	...
datum	fase	...	...
16-11-2011	GEBRUIKSBSLUIT	...	...